

**Allingåbro Varmeværk A.m.b.a.
Granbakkevej 1, 8961 Allingåbro
Tlf. 86480122**

Regulativ

Ejendommens rumfang beregnes således:

Udvendigt areal gange indvendig lofthøjde.

Udnyttet tagetage medregnes med 50% af ejendommens rumfang.

Enkelte værelser i kælder og loftsetage opmåles enkeltvis.

På forretnings- og erhvervsjendomme ydes en rabat på 50%.

Denne rabat ydes ikke til pengeinstitutter, klinikker og lign., idet disse lokaler kræver samme temperatur som private boliger.

I specielle tilfælde ved særlige bygninger kan der træffes individuelle aftaler.

Afkøling:

Afkølingen (differenstemperaturen) skal være mindst 25 grader C.

I modsat fald vil der blive tillagt en merbetaling svarende til meromkostningerne. Disse kan først udregnes i forbindelse med slutafregningen.

Således udregnes gennemsnitsafkølingen:

$$\frac{\text{antal MW} \times 0,86 \times 1.000}{\text{antal m}^3}$$

= med gennemstrømmende vandmængde.